**JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA Nr 1488**
**INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ**
**ZAKŁAD CERTYFIKACJI**
ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA
tel.: (22) 57 96 167, (22) 57 96 168
e-mail: certyfikacja@itb.pl, www.itb.pl

AC 020

# CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
# 1488-CPR-1154/W

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. (Rozporządzenie CPR), niniejszy certyfikat odnosi się do wyrobu budowlanego:

## Płyta pilśniowa typ MDF uodporniona ogniowo
**o nazwach handlowych: MDF FR EN 717, MDF FR EN 16516**
**klasyfikowana wg EN 622-5:2010, w zakresie grubości 16÷19 mm**
**klasa reakcji na ogień B-s2,d0 wg EN 13501-1:2018**

## Płyta pilśniowa typ MDF uodporniona ogniowo laminowana
**o nazwach handlowych: MF MDF FR EN 717, MF MDF FR EN 16516**
**klasyfikowana wg EN 622-5:2010, w zakresie grubości 16÷19 mm**
**klasa reakcji na ogień B-s1,d0 wg EN 13501-1:2018**

do użytku wewnętrznego jako elementy niekonstrukcyjne w warunkach suchych
na wszystkich podkładach o klasach reakcji na ogień A1 i A2
oraz na płytach gipsowo-kartonowych z pustką powietrzną lub bez

**wprowadzonego do obrotu pod nazwą lub znakiem firmowym producenta:**

**KRONOSPAN POLSKA Sp. z o.o.**
**ul. Waryńskiego 1**
**78-400 Szczecinek**
**Polska**

**i wytwarzanego w zakładzie produkcyjnym:**

**Kronospan Polska Sp. z o.o.**
**ul. Waryńskiego 1**
**78-400 Szczecinek**
**Polska**

Niniejszy certyfikat potwierdza, że wszystkie postanowienia dotyczące oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych określone w załączniku ZA normy:

**EN 13986:2004+A1:2015**
(odpowiednik krajowy: PN-EN 13986+A1:2015-06)

w ramach systemu 1 w odniesieniu do właściwości użytkowych określonych w niniejszym certyfikacie są stosowane oraz, że producent wdrożył system zakładowej kontroli produkcji w celu zapewnienia utrzymania ich stałości.

Niniejszy certyfikat został wydany po raz pierwszy 07.03.2025 r. i pozostaje ważny dopóki zharmonizowana norma, metody oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, sam wyrób budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegną istotnej zmianie oraz pod warunkiem, że nie zostanie zawieszony lub cofnięty przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą wyroby.

KIEROWNIK
Zakładu Certyfikacji

mgr inż. Katarzyna Hatowska

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ

Warszawa, 07.03.2025 r.

ZASTĘPCA DYREKTORA
Instytutu Techniki Budowlanej

mgr inż. Anna Panek